

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”;

Căn cứ Văn bản số 3122/BQP-TM ngày 09/10/2012 của Bộ Quốc Phòng “V/v Trạm biến áp Vân Đồn 1 và hướng tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Văn bản số 4198/UBND-QH2 ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh “V/v chấp thuận địa điểm xây dựng Trạm biến áp Vân Đồn 1 và hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn”;

Căn cứ Văn bản số 4154/UBND-QH2 ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh “V/v gia hạn thời hạn thực hiện văn bản số 4198/UBND-QH2 ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh”;

Căn cứ Văn bản số 1452/UBND-QH2 ngày 11/4/2012 của UBND tỉnh “V/v tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả - Vân Đồn đi qua khu đất do Tiểu đoàn 105PPK – Sư Đoàn 363 Quân chủng PKKQ quản lý”;

Căn cứ Văn bản số 2176/UBND-QH2 ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh “V/v Ban quản lý dự án lưới điện đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án TBA 110KV Vân Đồn 1 và đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn”;

Căn cứ Văn bản số 2774/UBND-QH2 ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh “V/v Ban quản lý dự án lưới điện đề nghị phê duyệt hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng – DA ĐZ 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn TBA 110KV Vân Đồn 1”;

Căn cứ Văn bản số 3073/UBND-QH2 ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Trạm biến áp Vân Đồn

1 và hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Văn bản số 3194/UBND-QLĐĐ2 ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh “Về việc GPMB Dự án: Trạm biến áp Vân Đồn 1 và hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn”;

Căn cứ Văn bản số 3503/UBND-QH2 ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh “V/v triển khai Dự án: Trạm biến áp Vân Đồn 1 và hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Văn bản số 3709/UBND-QH2 ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh “V/v Ban quản lý dự án lưới điện đề nghị bố trí quỹ đất do ảnh hưởng của tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả - Vân Đồn”;

Căn cứ Văn bản số 3875/UBND-QH2 ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh “V/v triển khai Dự án: Trạm biến áp Vân Đồn 1 và hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Văn bản số 4370/UBND-QH2 ngày 07/9/2012 của UBND tỉnh “V/v triển khai Dự án: Trạm biến áp Vân Đồn 1 và hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm biến áp Vân Đồn I và hướng tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2126/TTr-SXD ngày 24/10/2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hướng tuyến đường dây 110KV Cẩm Phả - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới: Tại thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

2. Mục đích: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Xây mới Trạm biến áp Vân Đồn I và hướng tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả - Vân Đồn);

3. Nội dung Quy hoạch mặt bằng hướng tuyến Dự án: Hướng tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả [Đoạn tuyến từ VT01 (Đã có) đến VT05] - Vân Đồn [Đoạn tuyến từ đoạn VT21 (G14) đến VT27 (G19)], tỉnh Quảng Ninh:

3.1. Mặt bằng tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả - Vân Đồn thuộc địa phận thành phố Cẩm Phả:

- Đoạn tuyến từ VT01 (Đã có) đến VT05:

- Cấp điện áp: 110kV;

- Diện tích quy hoạch: 11.890,0m². Trong đó:

- + Diện tích xây dựng móng cột: 628,0m².
- + Diện tích hành lang an toàn lưới điện: 11.262,0m²;
- Điểm đầu: VT01 (Đã có);
- Điểm cuối: VT05;
- Chiều dài tuyến: 793,0 mét;
- Tổng số cột: 03 cột;
- Tổng số góc lách: 03 góc;
- Định vị, chiều cao, diện tích xây dựng các cột và hành lang an toàn lưới:
Theo hồ sơ đã được Sở Xây dựng thẩm định;

3.2. Mặt bằng tuyến đường dây 110kV Cẩm Phả - Vân Đồn thuộc địa phận huyện Vân Đồn:

- Đoạn tuyến từ đoạn VT21 (G14) đến VT27 (G19);
- Cấp điện áp: 110kV;
- Diện tích quy hoạch: 29.960,0m². Trong đó:
 - + Diện tích xây dựng móng cột: 740,0m².
 - + Diện tích hành lang an toàn lưới điện: 29.220,0m²;
- Điểm đầu: VT21 (G14);
- Điểm cuối: VT27 (G19);
- Chiều dài tuyến: 1.997,0 mét;
- Tổng số cột: 06 cột;
- Tổng số góc lách: 05 góc;
- Định vị, chiều cao, diện tích xây dựng các cột và hành lang an toàn lưới:
Theo hồ sơ đã được Sở Xây dựng thẩm định;

4. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả và Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng Công ty điện lực miền Bắc triển khai công bố, công khai quy hoạch; quản lý giám sát việc xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt; đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng không tuân theo quy hoạch được duyệt theo quy định; phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt; triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định;

- Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng Công ty điện lực miền Bắc có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của quy hoạch được duyệt đảm bảo theo quy định và thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại văn bản số 2126/SXD-QH ngày 24/10/2012. Cụ thể là:

- Kiểm tra lại cao độ hiện trạng để đề xuất giải pháp san nền xây dựng hệ thống móng cột phải đảm bảo an toàn theo quy định;
- Đối với các khu dân cư hiện trạng và các dự án đang quản lý và sử dụng đất

bị ảnh hưởng bởi dự án. Đề nghị phải có giải pháp kỹ thuật hoặc phương án giải phóng mặt bằng (Có khả thi) để đảm bảo Quy hoạch mặt bằng tuyến được duyệt và các quy định hiện hành về an toàn lưới điện cao thế.

- Bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định đối với Khu đất xây dựng Trạm điện 110kV Vân Đồn 1;

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải thực hiện quản quản lý Nhà nước đối với Dự án.

(Quyết định này phê duyệt bổ sung hướng tuyến sau khi được Bộ Quốc phòng thỏa thuận cho Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 11/10/2012).

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Công Thương, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn; Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng Công ty điện lực miền Bắc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);
- Như điều 2 (thực hiện);
- Các đồng chí Lãnh đạo và Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: VT, QH2.

25bản-QĐ146.10

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Thông