

Số: ~~1940~~ /QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án: Mở rộng 02 ngăn lộ 110kV trạm biến áp 110kV Mông Dương tại Khu 4, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 4444/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v ban hành Qui định về trình tự chấp thuận địa điểm xây dựng và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh".

Căn cứ Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh "Về việc Chấp thuận mặt bằng hướng tuyến dự án mở rộng 02 ngăn lộ tại trạm 110KV Mông Dương tại phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh", kèm theo Mặt bằng tuyến;

Xét đề nghị của Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc – Tổng Công ty điện lực miền Bắc tại Công văn số 879/NGC-P8 ngày 06/4/2011; Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả tại Công văn số 592/UBND ngày 22/4/2011; Sở Xây dựng tại Tờ trình số 231/TTr-SXD ngày 08/6/2011; Hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ thu 1/1000 đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả thỏa thuận, Sở Xây dựng thẩm định, trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ thu 1/1000 Dự án: Mở rộng 02 ngăn lộ 110kV trạm biến áp 110kV Mông Dương tại Khu 4, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với nội dung sau:

1. Phạm vi: Tại Khu 4, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.
2. Mục đích: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Xây mới và cải tạo lưới điện cao thế 110kV).
3. Quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu kỹ thuật:
 - Toàn Tuyến 110kV (Điểm đầu : vị trí cột 23 ĐZ 173, 174 NĐ Cẩm Phả; Điểm cuối: TBA 110kV Mông Dương).

- Số cột xây dựng mới: 03 cột (02 cột 4 mạch dây dẫn, 01 cột 2 mạch dây dẫn).

- Tổng chiều dài tuyến: 420,1 m, trong đó:

+ Đoạn tuyến xây mới 02 mạch dẫn điểm đầu đầu nối tại cột 23 (61) E5.8 & 173 A5.20 qua cột No1 đến điểm cuối: Cột 155 có chiều dài 171,8 m.

+ Đoạn tuyến cải tạo 04 mạch dẫn nối từ cột 155 và cột 156 (Nâng cao cột – hành lang lưới điện không thay đổi) dài 248,3 m.

- Diện tích hành lang tuyến mới: 2.282,78m².

- Hành lang đường điện tuyến xây mới: 7,5 m tính từ mép dây sang mỗi bên (Tổng chiều rộng hành lang là 15,0 m đảm bảo quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005).

- Hành lang tuyến cải tạo giữ nguyên.

- Diện tích đất làm móng cột: 423,58 m². Chi tiết cụ thể tuyến công trình:

Vị trí	Loại cột	Loại móng	Kích thước (m)	S (m ²)	Ghi chú
1	N121-29C	4T45-35	11,0x11,0	121,00	Chân cột 6,3m
155	K142-38	4T65-35	12,3x12,3	151,29	Chân cột 7,6m
156	K142-38	4T65-35	12,3x12,3	151,29	Chân cột 7,6m
Tổng diện tích làm móng				423,58	

- Dây dẫn: dây nhôm lõi thép ACSR/Grs-240/32.

- Dây chống sét: sử dụng dây chống sét kết hợp với cáp quang OPGW-57 (trên đoạn tuyến mới) và dây TK50 trên đoạn tuyến sử dụng 2 dây chống sét.

- Cột: dùng cột 2 mạch dây dẫn 1 mạch dây chống sét, 4 mạch dây dẫn 2 mạch dây chống sét. Cột chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Công trình sử dụng các chủng loại cột: N121-29C và K142-38.

- Móng cột: bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

- Tiếp địa: dùng tiếp địa kiểu RS-4.

4. Định vị cột: Theo tọa độ hồ sơ trình.

Cột	Chiều dài tuyến (m)	Tọa độ X	Tọa độ Y	Ghi chú
23 (61)		2329549,5284	456378,6073	Hiện có
1	23,8	2329573,2701	456376,9422	cột mới
155	148	2329716,6909	456344,2156	cột cải tạo
156	248,3	2329863,0453	456544,9144	cột cải tạo

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc – Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Chủ đầu tư) triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định: Công bố công khai quy hoạch được duyệt; hoàn thiện các hồ sơ thiết kế, dự án, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; lưu trữ hồ sơ; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; lập và trình duyệt hồ sơ đất đai; triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình theo quy hoạch và thiết kế được duyệt; phối hợp cùng các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định; thực hiện các nội

dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại văn bản số 231/TTr-SXD ngày 08/6/2011 trước khi triển khai các bước tiếp theo.

- Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả phối hợp với Chủ đầu tư công bố công khai quy hoạch; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định.

- Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của ngành theo các quy định hiện hành; hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Phả; Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc – Tổng Công ty điện lực miền Bắc; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành././ *Je*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c);
- Như điều 2 (thực hiện);
- V0, V2, V4, HC1, QLĐĐ1-2, QH1, GT1-2, TH1;
- Lưu: VT, QH2.
15H – QĐ12

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Thông